



図面位置確認

【1階平面図】

【2階平面図】




【南立面図】

【北立面図】




【西立面図】


【東立面図】




【西側立面図】



【東側立面図】



【北側立面図】



【1階平面図】



流下確認範囲

【散水時間及び浸出状況一覧】

番号	散水位置	散水時間	侵入
①	西側外壁・1	45分	変化なし
②	西側外壁・2	45分	変化なし
③	玄関屋根上外壁・1	30分	流下を確認
④	玄関屋根上外壁・2	30分	流下を確認
⑤	東側 1階外壁	30分	流下を確認
⑥	玄関屋根パラベット内側	30分	流下を確認



建物東側は土台水切り下部より流出を確認